



**ZAKŁAD PRODUKCJI
URZĄDZEŃ AUTOMATYKI**
Sp. z o.o., Wrocław

Deklaracja zgodności WE

z Dyrektywą maszynową 2006/42/WE dla maszyny przeznaczonej do wbudowania w inną maszynę oraz z Dyrektywą ATEX 94/9/WE

Zakład Produkcji Urządzeń Automatyki Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tęczowa 57
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że moduły liniowe do siłowników elektrycznych
typoszeregu X...Ex

La-1...Ex - La-5...Ex

Lb-1...Ex - Lb-5...Ex

zostały zaprojektowane i są produkowane jako urządzenia zgodne z dyrektywami:

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

**Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych
wybuchem Dyrektywa ATEX 94/9/WE**

są przeznaczone do współpracy z urządzeniami nastawczymi (zaworami przemysłowymi) i
spełniają wymagania:

w zakresie dyrektywy maszynowej:

PN-EN ISO 12100:2012

PN-ISO 5210: 2011

PN-92/M-42011,

w zakresie dyrektywy ATEX:

PN-EN 13463-1:2010

PN-EN 13463-5:2012

Oznakowanie:

dla Ta=(-20°C ÷ +40 °C) II 2GD c 135°C

dla Ta=(-20°C ÷ +60 °C) II 2GD c 155°C

Równocześnie oświadczamy, że moduły liniowe objęte niniejszą deklaracją mogą zostać oddane
do użytku dopiero wówczas, gdy urządzenia nastawcze, do których mają być włączone posiadają
deklarację zgodności z postanowieniami Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Jednostka biorąca udział w fazie kontroli produkcji - Główny Instytut Górnictwa w Katowicach,
Jednostka notyfikowana 1453.

Wrocław 02.10.2014 r.

PREZES ZARZĄDU
Mariusz Szymański
Mariusz Szymański

Mariusz Szymański, Prezes